



# Типовая схема пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения на базе прибора "Роса-2SL".



**ВНИМАНИЕ! При монтаже не допускается:**

- объединять общие провода шлейфов сигнализации с общими проводами оповещателей и цепей пуска;
- объединять между собой общие провода шлейфов сигнализации вне коммутационных клемм ПКОПП “Роса-2SL”;
- заземлять шлейфы сигнализации вне коробки коммутации ПКОПП “Роса-2SL”.

**ПРАВИЛЬНО!**



**НЕПРАВИЛЬНО!**

